



WPA 271.26.2020

Rogóżno, dnia 6 lipca 2020 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. euro pn. „Remont pomieszczenia na potrzeby utworzenia jadalni w Szkole Podstawowej w Rogóźnie” oferent zadał następujące pytania:

1. Proszę podać powierzchnię do zamurowania po zdemontowanych wewnętrznych otworów okiennych.

Powierzchnia do zamurowania po zdemontowaniu otworów okiennych:

$4,67\text{m} \times 0,85\text{m} = \text{ok. } 4\text{ m}^2$.

2. Czy otwory muszą być zamurowane czy mogą być wykonane na stelażu z płyt gipsowo – kartonowych.

Otwory należy zamurować.

3. Proszę podać wysokość montażu 2 parapetów wewnętrznych i wielkość prześwitu od parapetu do zamurowanego otworu.

Parapety na wysokości 90cm o wymiarach 60cm gł. x 80cm szer.


Domurowanie otworu ok. 60 cm x 80 cm x 2 okna = 1 m^2 .

4. Proszę podać rodzaj materiału, z którego mają być wykonane parapety.

Parapety z płyty MDF pokryte okleiną w kolorze imitującym marmur.


5. Proszę podać ilość i rodzaj gniazdek elektrycznych i ich rodzaj oraz rozmieszczenie (podtynkowe, natynkowe, hermetyczne),

Gniazdzka podtynkowe podwójne 4 szt. (2szt. w pomieszczeniu głównym, 2 szt. w pomieszczeniu pomocniczym) wg. poniższego schematu:



6. Proszę podać ilość i rodzaj opraw oświetleniowych, ich rozmieszczenie oraz sposób zapalania (wszystkie razem czy częściowo wraz z lokalizacją włączników).

Oprawy rastrowe led 10 szt. (rozmieszczenie jak obecnie oraz dodatkowo 2 szt. w pomieszczeniu pomocniczym) wg. poniższego schematu:



- włącznik podwójny zapalanie pomieszczeń oddzielnie

7. Proszę podać powierzchnię ściany do pomalowania od strony korytarza po zamurowaniu doświetlenia przedmiotowego pomieszczenia.

Malowanie ściany zewnętrznej od strony korytarza 1,60 m x 5,67 m= ok 9m².

8. Czy Inwestor po przeprowadzeniu prac będzie wymagał do Wykonawcy atestów na wbudowane materiały i protokołów min. z pomiarów elektrycznych, budowlanych i instalacyjnych?

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów atestowanych oraz przekazania protokołu odbioru hydrantu oraz protokołów badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej podpisanych przez osobę upoważnioną.

Zamawiający zastrzega, że podane wymiary mają charakter orientacyjny, dlatego w celu oszacowania ceny ofertowej zaleca się Wykonawcom oględziny. Cena za wykonanie robót ma charakter ryczałtowy.


Krzysztof Polesiak