



Rogóżno, dnia 6 października 2020 r.

WPA.271.50.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający **Gmina Rogóżno, Rogóżno 91B, 86-318 Rogóżno** zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro pn „**Dostawa i montaż kotła na pellet oraz zbiorników c.w.u. na potrzeby osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy, gmina Rogóżno**”.

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kotła na pellet oraz zbiorników c.w.u. (cieplej wody użytkowej) na potrzeby osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy, gmina Rogóżno. Dostawa obejmuje:

- 1) kocioł na pellet o mocy 150 kW 5 klasy Ecodesign (palnik z obrotową komorą spalania, posiadający automatyczną zapalarkę, rotacyjne czyszczenie komory oraz dmuchawę):
 - a) proces spalania kontrolowany przez sterownik, automatyczne rozpalamie i wygaszanie;
 - b) kocioł przeznaczony jest na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla osiedla Jamy.
- 2) Zapotrzebowanie na ciepłą wodę przyjęto realizować za pomocą dwóch zbiorników c.w.u., każdy o pojemności 2000 litrów (zbiornik c.w.u. stojący o pojemności 2000 dm³ z pojedynczą węzownicą o mocy 49 kW, wydajności 1200 l/h, zbiornik stalowy emaliowany, izolowany pokryciem typu skay).
- 3) Zbiorniki należy zabezpieczyć za pomocą naczyń przeponowych DT 200 litrów każdy, oraz zaworem bezpieczeństwa np. syr 2115, 1 cal, 6 bar.
- 4) Cyrkulacja z wykorzystaniem istniejącego układu pompowego.
- 5) Na potrzeby zbiorników zamontować pompę ładującą c.w.u. o wydajności 6 m³/h i wysokości podnoszenia do 8 m.
- 6) Wykonać podłączenie kotła (c.o.) do istniejącego układu bezpieczeństwa (naczynia otwartego) z wykorzystaniem istniejących rur.
- 7) Rury zabezpieczyć antykorozyjnie oraz izolacją zimnochronną z PE.
- 8) Instalację wyposażyć w niezbędne zawory, urządzenia pomiarowe (termometry, manometry).
- 9) W celu montażu kotła i urządzeń należy wykonać otwór montażowy, a następnie wykonać prace odtworzeniowe.
- 10) Szczegółowy zakres zgodnie z kosztorysem nakładczym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.



11) Wymagana wizja lokalna w celu wykonania, określenia warunków montażu, sprawdzenia lokalizacji kotła i zbiorników.

2. Termin realizacji: termin podany przez Wykonawcę stanowiący składową oceny.

3. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą elektroniczną. Czytelny skan oferty należy przesłać na adres pzp@rogozno.ug.gov.pl do dnia 14.10.2020 r. do godz. 12.00.

4. Sposób przygotowania oferty, wykaz dokumentów składających się na ofertę:

- 1) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
- 2) do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

UWAGA

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli Zamawiający posiada odpis dotyczący tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.).

5. Kryteria oceny ofert

- 1) sposób oceny złożonych ofert spełniających określone w zapytaniu wymagania zostanie dokonany w oparciu o 2 kryteria:

- a) cena - 60% (K1),
- b) termin wykonania - 40 % (K2),

- 1) ocena oferty w zakresie kryterium „Cena” (K1).

$$\text{cena oferty} = \frac{\text{najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times \text{znaczenie kryterium tj. 60\%}$$

- 2) ocena oferty w zakresie kryterium „termin wykonania” (K2)

$$\text{termin wykonania} = \frac{\text{najkrótszy zaoferowany termin}}{\text{termin oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times \text{znaczenie kryterium tj. 40\%}$$

- 3) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: $P = P(K1) + P(K2)$. Jeżeli nie będzie



można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiały będą taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający wybierze spośród ofert tę z najniższą ceną.

6. Warunki płatności: płatność zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w kwestiach merytorycznych – Dariusz Świąconek – (d.swieconek@rogozno.ug.gov.pl);

w kwestiach formalnych – Edward Kaliński – (pzp@rogozno.ug.gov.pl).

8. Wymagania i warunki Zamawiającego:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 - 2) W celu zapewnienia porównywalności ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 - 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego.
 - 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
 - 5) Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Rogóżno.
 - 6) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 - 7) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 - 8) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
 - 9) Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 - 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji niniejszego Zapytania ofertowego.
 - 11) Pytania dotyczące postępowania wraz z odpowiedziami będą publikowane na BIP Zamawiającego.
10. Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
11. Zaprośzenie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 i z 2020 r. poz. 288 i 1086), oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek oferty.



Gmina Rogóżno
Rogóżno 91B, 86-318 Rogóżno
tel. 56 / 46 884 94
www.rogozno.ug.gov.pl

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

13. Zamawiający w przypadku wpłynięcia jednej oferty, zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podawania przyczyny.

Zatwierdzam


WÓJT
Krzysztof Polesiak



Znak sprawy: **WPA.271.50.2020**

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

.....

NIP:

REGON:

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....

Numer telefonu:

Adres e-mail:

**Gmina Rogóżno
Rogóżno 91B
86-318 Rogóżno**

O F E R T A

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe pn. „**Dostawa i montaż kotła na pellet oraz zbiorników c.w.u. na potrzeby osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy, gmina Rogóżno**” oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia za cenę:

brutto: PLN

(słownie:)

w tym: należny podatek VAT%, cena netto: PLN,

Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

.....
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, pieczęć wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		kotłownia instalacje			
1	KNR-W 2-15	Kotły stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 14-50 m ² - ko-	szt.		
d.1	0503-05	ciół na pelet 5 kl Ecodesgnmoc 150kW			
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Montaż układu sterowania kotła	kpl		
d.1	analiza indy-				
	widualna				
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-	szt.		
d.1	0333-09	wo-wapiennej			
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 2-15	Termometry montowane w gotowej tulei	szt.		
d.1	0530-01				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-15	Manometry montowane w gotowej tulei manometr zwykły o średnicy obudowy	szt.		
d.1	0530-02	100 mm, zakres 0-1,0 MPa, kl. 1,6			
	analogia				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 7-07	Pompa cwu	kpl.		
d.1	0102-01				
	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 65 mm	szt.		
d.1	0408-06				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-15	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm	szt.		
d.1	0408-05				
	analogia				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-15	Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm	szt.		
d.1	0408-05				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm- filtr	szt.		
d.1	0408-05	siatkowy			
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32-40 mm	szt.		
d.1	0408-04				
	analogia				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 2-15	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm	szt.		
d.1	0408-02				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-15	Zbiorniki cwu stojący o poj. 2000 dm ³ z poj węzownią (np WDP200L) o mocy	szt.		
d.1	0122-07	49kw, wydajności 1200L/h, zbiornik stalowy emaliowany , izolowany , pokrycie			
	analogia	typu skay, zawór bezpieczeństwa1"			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15	Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej	szt.		
d.1	0507-01	reflex dt 200L			
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-20	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 65 mm łączonych przez spawanie w	m		
d.1	0401-05	pomieszczeniach węzłów ciepłych i przepompowniach			
	analogia				
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-20	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów ciepłych i przepompowniach- rura bezpieczeństwa	m		
d.1	0401-04		m	6.000	
	analogia	6			
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0104-06		m	9.000	
	analogia	9			
				RAZEM	9.000
18	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 65 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0104-07		m	6.000	
	analogia	6			
				RAZEM	6.000
19	KNR 2-20	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 25-32 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów ciepłych i przepompowniach	m		
d.1	0401-02		m	12.000	
	analogia	12			
				RAZEM	12.000
20	KNR 2-20	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 40 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów ciepłych i przepompowniach- rura wzbiorcza	m		
d.1	0401-03		m	6.000	
	analogia	6			
				RAZEM	6.000
21	KNR-W 2-16	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 65-89 mm	m		
d.1	0507-03		m	26.000	
	analogia	26			
				RAZEM	26.000
22	KNR-W 2-15	Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobach obsługi	kpl.		
d.1	0517-02		kpl.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000
2		roboty budowlane-otwór montażowy			
23	KNNR 3	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0301-01		m ³	1.020	
		0.5*1.2*1.7			
				RAZEM	1.020
24		Demontaż i montaż okna	kpl		
d.2	analiza indywidualna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
25	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0302-01		m ³	1.020	
		1.02			
				RAZEM	1.020
26	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2	m ²		
d.2	0604-01		m ²	4.080	
		1.2*1.7*2			
				RAZEM	4.080

