



Rogóżno, dnia 28.02.2020 r.

WPA.271.7.2020

### Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Zamawiający, Gmina Rogóżno, informuje, iż w dniu 27.02.2020 r. wpłynęło pismo z pytaniem potencjalnego Wykonawcy z następującym pytaniem:

1. W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym "Remontu wejść do klatek schodowych w budynku mieszkalnym nr 14 w miejscowości Jamy" proszę o informację, czy przedmiotowe drzwi wejściowe mają być aluminiowe czy z PCV.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby drzwi wykonane były z aluminium.

Z up. WÓJTA GMINY  
SEKRETARZ  
*Mariusz Szczubiał*